

1号運転月報1 / 2

2024年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項 目 目 月	ごみ投入量 t 積算値	ごみ低位 発熱量 MJ/kg 平均値	炉内圧力 Pa 平均値	燃焼空気 圧力 kPa 平均値	燃焼空気 温度 ℃ 平均値	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃ 平均値	乾燥空気 流量 km3N/h 平均値	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	後燃焼空気 流量 km3N/h 平均値	二次空気 流量 km3N/h 平均値	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 % 平均値	誘引送風機 入口圧力 Pa 平均値	煙突入口 排ガス流量 km3N/h 平均値				
4	60.30	0.18	0	0.06	25	32	0.02	0.04	0.04	0.05	0.12	19.9	-241	0.6				
5	1971.47	9.56	-100	2.00	86	188	0.67	1.65	1.66	1.28	2.33	4.2	-5132	13.2				
6	2267.51	9.57	-100	2.00	86	186	0.75	2.26	2.28	1.93	2.39	4.1	-4648	15.6				
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2267.51	9.57	0	2.00	86	188	0.75	2.26	2.28	1.93	2.39	19.9	-241	15.6				
最小	60.30	0.18	-100	0.06	25	32	0.02	0.04	0.04	0.05	0.12	4.1	-5132	0.6				
平均	1433.09	6.44	-67	1.35	66	135	0.48	1.32	1.33	1.09	1.61	9.4	-3340	9.8				
合計	4299.28	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報 2 / 2

2024年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192			
項目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N			
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値			
4	35	37	27	59	53	63	63	60	63	42	43	0.6	0.80	1925	1114	701			
5	415	447	101	990	749	1051	927	781	1026	483	322	13.2	86.94	0	0	0			
6	418	465	98	988	738	1044	945	822	1002	530	326	15.6	171.05	0	0	142			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	418	465	101	990	749	1051	945	822	1026	530	326	15.6	171.05	1925	1114	701			
最小	35	37	27	59	53	63	63	60	63	42	43	0.6	0.80	0	0	0			
平均	289	316	75	679	513	719	645	554	697	352	230	9.8	86.26	642	371	281			
合計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	258.79	1925	1114	843		

1号排ガス処理月報

2024年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレーナ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	53	71	0.00	0.0	0	0.02	155	27	28	0.01	31		417.4	5.85	5697		31.57	7
5	175	171	0.00	0.0	0	0.44	162	205	204	0.49	205		15099.1	202.61	223195		1103.61	229
6	174	171	0.00	0.1	0	0.65	164	20	202	0.59	204		15599.8	221.94	215995		1370.15	212
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	175	171	0.00	0.1	0	0.65	164	205	204	0.59	205	0.0	15599.8	221.94	223195	0.0	1370.15	229
最小	53	71	0.00	0.0	0	0.02	155	20	28	0.01	31	0.0	417.4	5.85	5697	0.0	31.57	7
平均	134	138	0.00	0.0	0	0.37	160	84	145	0.36	147	0.0	10372.1	143.47	148296	0.0	835.11	149
合計	402	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	31116.3	430.40	444887	* *	2505.33	* *

2号運転月報1 / 2

2024年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項 目	ごみ投入量 t	ごみ低位 発熱量 MJ/kg	炉内圧力 Pa	燃焼空気 圧力 kPa	燃焼空気 温度 ℃	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃	乾燥空気 流量 km3N/h	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h	後燃焼空気 流量 km3N/h	二次空気 流量 km3N/h	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 %	誘引送風機 入口圧力 Pa	煙突入口 排ガス流量 km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2358.25	10.62	-100	2.00	83	194	0.95	2.51	2.64	1.33	3.18	4.0	-4570	17.2				
5	1975.73	9.51	-100	2.00	128	189	0.78	2.11	2.16	1.07	1.87	4.7	-3858	13.5				
6	478.20	2.32	-31	0.52	54	75	0.19	0.41	0.41	0.44	0.53	16.3	-1194	3.6				
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2358.25	10.62	-31	2.00	128	194	0.95	2.51	2.64	1.33	3.18	16.3	-1194	17.2				
最小	478.20	2.32	-100	0.52	54	75	0.19	0.41	0.41	0.44	0.53	4.0	-4570	3.6				
平均	1604.06	7.48	-77	1.51	88	153	0.64	1.68	1.74	0.95	1.86	8.3	-3207	11.4				
合計	4812.18	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報 2 / 2

2024年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	398	408	96	1089	810	1117	1002	844	1046	534	315	17.2	261.64	0	0	0		
5	386	420	138	1011	740	1044	935	790	1023	496	320	13.5	90.67	5	7	9		
6	135	141	61	281	214	294	266	233	296	156	119	3.6	1.95	2327	1950	1350		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	398	420	138	1089	810	1117	1002	844	1046	534	320	17.2	261.64	2327	1950	1350		
最小	135	141	61	281	214	294	266	233	296	156	119	3.6	1.95	0	0	0		
平均	306	323	98	794	588	818	734	622	788	395	251	11.4	118.09	777	652	453		
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	354.26	2332	1957	1359		

2号排ガス処理月報

2024年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレータ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	173	171	0.00	0.0	0	0.84	164	205	203	0.66	205		23332.1	244.62	215996		1347.78	210
5	175	171	0.00	0.0	0	0.53	163	208	205	0.51	206		15519.8	208.09	223196		960.01	204
6	89	101	0.00	0.0	0	0.13	149	88	84	0.13	87		2891.0	48.69	51708		214.74	53
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	175	171	0.00	0.0	0	0.84	164	208	205	0.66	206	0.0	23332.1	244.62	223196	0.00	1347.78	210
最小	89	101	0.00	0.0	0	0.13	149	88	84	0.13	87	0.0	2891.0	48.69	51708	0.00	214.74	53
平均	146	148	0.00	0.0	0	0.50	159	167	164	0.43	166	0.0	13914.3	167.13	163633	0.00	840.84	156
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	41742.9	501.40	490900	* *	2522.53	* *