

令和6年度 年間運転実績表

項目		年	令和6年									令和7年			合計	
		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		365
実績	搬入量	ごみ搬入量	t	3,339.22	3,578.03	3,066.56	3,694.86	3,652.03	3,209.55	3,396.63					23,936.88	
	焼却炉	1号炉	運転日数	日	1	31	30	29	31	30	17				169	
			投入量	t	60.30	1,971.47	2,267.51	1,934.91	1,998.21	1,849.59	1,029.16				11,111.15	
		2号炉	運転日数	日	30	31	8	24	31	30	17				171	
			投入量	t	2,358.25	1,975.73	478.20	1,557.57	2,005.89	1,861.91	1,037.31				11,274.86	
		投入量合計	t	2,418.55	3,947.20	2,745.71	3,492.48	4,004.10	3,711.50	2,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,386.01
	電力量	発電電力量	Mwh	1,429.10	2,061.00	1,445.77	1,721.69	1,904.65	1,786.26	1,030.31					11,378.78	
		売電電力量	Mwh	898.50	1,406.25	861.79	1,066.73	1,243.85	1,168.97	691.20					7,337.29	
	焼却主灰	搬出台数	台	27	43	24	30	34	34	18					210	
		搬出量	t	245.85	401.19	223.11	275.32	312.67	310.84	163.74					1,932.72	
飛灰処理物	搬出台数	台	10	16	11	14	17	14	9					91		
	搬出量	t	82.65	132.54	92.24	116.07	139.84	116.06	74.61					754.01		



# 1号運転月報 1 / 2

2024年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項目	ごみ投入量	ごみ低位発熱量	炉内圧力	燃焼空気圧力	燃焼空気温度	燃焼空気温度 (予熱器出口)	乾燥空気流量	No. 1 燃焼空気流量	No. 2 燃焼空気流量	後燃焼空気流量	二次空気流量	ろ過式集じん器 出口排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
月	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	60.30	0.18	0	0.06	25	32	0.02	0.04	0.04	0.05	0.12	19.9	-241	0.6				
5	1971.47	9.56	-100	2.00	86	188	0.67	1.65	1.66	1.28	2.33	4.2	-5132	13.2				
6	2267.51	9.57	-100	2.00	86	186	0.75	2.26	2.28	1.93	2.39	4.1	-4648	15.6				
7	1934.91	7.92	-95	1.83	156	196	0.79	2.22	2.22	1.12	1.45	5.7	-4645	13.2				
8	1998.21	8.61	-100	2.00	172	209	1.10	2.15	2.15	1.09	1.51	4.9	-4646	13.2				
9	1849.59	8.73	-100	2.00	165	208	1.09	2.13	2.11	0.96	1.41	5.0	-4327	12.8				
10	1029.16	4.91	-57	1.09	71	116	0.48	1.01	1.01	0.70	1.03	12.0	-2747	7.3				
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2267.51	9.57	0	2.00	172	209	1.10	2.26	2.28	1.93	2.39	19.9	-241	15.6				
最小	60.30	0.18	-100	0.06	25	32	0.02	0.04	0.04	0.05	0.12	4.1	-5132	0.6				
平均	1587.31	7.07	-79	1.57	109	162	0.70	1.64	1.64	1.02	1.46	8.0	-3769	10.8				
合計	11111.15	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *			

# 1号運転月報 2 / 2

2024年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192			
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量			
月	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N			
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値			
4	35	37	27	59	53	63	63	60	63	42	43	0.6	0.80	1925	1114	701			
5	415	447	101	990	749	1051	927	781	1026	483	322	13.2	86.94	0	0	0			
6	418	465	98	988	738	1044	945	822	1002	530	326	15.6	171.05	0	0	142			
7	404	436	170	944	668	922	847	737	911	485	316	13.2	0.20	2866	17558	2010			
8	444	466	182	995	660	965	868	759	947	494	329	13.2	0.99	0	125	0			
9	456	479	180	997	655	950	861	752	937	492	330	12.8	0.00	0	562	0			
10	256	279	93	550	381	553	507	441	552	287	202	7.3	0.91	2324	1623	1404			
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	456	479	182	997	749	1051	945	822	1026	530	330	15.6	171.05	2866	17558	2010			
最小	35	37	27	59	53	63	63	60	63	42	43	0.6	0.00	0	0	0			
平均	347	373	122	789	558	793	717	622	777	402	267	10.8	37.27	1016	2997	608			
合計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	260.89	7115	20982	4257		

# 1号排ガス処理月報

2024年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレーナ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	53	71	0.00	0.0	0	0.02	155	27	28	0.01	31		417.4	5.85	5697		31.57	7
5	175	171	0.00	0.0	0	0.44	162	205	204	0.49	205		15099.1	202.61	223195		1103.61	229
6	174	171	0.00	0.1	0	0.65	164	20	202	0.59	204		15599.8	221.94	215995		1370.15	212
7	171	168	0.00	0.1	0	0.50	162	195	194	0.49	198		10168.5	190.95	202894		992.20	196
8	175	171	0.00	0.1	0	0.49	163	205	203	0.51	205		8265.0	193.06	223195		914.53	208
9	175	171	0.00	0.1	0	0.45	162	205	204	0.50	204		8515.1	180.95	215995		843.30	205
10	120	125	0.00	0.1	0	0.25	155	126	126	0.28	129		5516.1	103.70	116480		522.98	116
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	175	171	0.00	0.1	0	0.65	164	205	204	0.59	205	0.0	15599.8	221.94	223195	0.0	1370.15	229
最小	53	71	0.00	0.0	0	0.02	155	20	28	0.01	31	0.0	417.4	5.85	5697	0.0	31.57	7
平均	149	150	0.00	0.1	0	0.40	160	140	166	0.41	168	0.0	9083.0	157.01	171922	0.0	825.48	168
合計	1043	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	63581	1099.06	1203451	* *	5778.34	* *

2号運転月報1 / 2

2024年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項目	ごみ投入量 t	ごみ低位 発熱量 MJ/kg	炉内圧力 Pa	燃焼空気 圧力 kPa	燃焼空気 温度 ℃	燃焼空気 温度 (予熱器 出口) ℃	乾燥空気 流量 km3N/h	No. 1 燃焼空気 流量 km3N/h	No. 2 燃焼空気 流量 km3N/h	後燃焼空気 流量 km3N/h	二次空気 流量 km3N/h	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2 %	誘引送風機 入口圧力 Pa	煙突入口 排ガス流量 km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2358.25	10.62	-100	2.00	83	194	0.95	2.51	2.64	1.33	3.18	4.0	-4570	17.2				
5	1975.73	9.51	-100	2.00	128	189	0.78	2.11	2.16	1.07	1.87	4.7	-3858	13.5				
6	478.20	2.32	-31	0.52	54	75	0.19	0.41	0.41	0.44	0.53	16.3	-1194	3.6				
7	1557.57	6.58	-79	1.54	147	171	0.65	1.48	1.48	0.86	1.37	8.0	-3161	10.5				
8	2005.89	8.57	-100	2.00	186	213	1.18	1.83	1.82	0.98	1.45	4.6	-3857	13.0				
9	1861.91	8.68	-100	2.00	177	208	1.14	1.79	1.78	0.92	1.48	4.8	-4095	12.6				
10	1037.31	4.88	-60	1.08	80	117	0.51	0.82	0.82	0.65	1.24	11.7	-2570	7.2				
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	2358.25	10.62	-31	2.00	186	213	1.18	2.51	2.64	1.33	3.18	16.3	-1194	17.2				
最小	478.20	2.32	-100	0.52	54	75	0.19	0.41	0.41	0.44	0.53	4.0	-4570	3.6				
平均	1610.69	7.31	-81	1.59	122	167	0.77	1.56	1.59	0.89	1.59	7.7	-3329	11.1				
合計	11274.86	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報 2 / 2

2024年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292			
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量			
月	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N			
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値			
4	398	408	96	1089	810	1117	1002	844	1046	534	315	17.2	261.64	0	0	0			
5	386	420	138	1011	740	1044	935	790	1023	496	320	13.5	90.67	5	7	9			
6	135	141	61	281	214	294	266	233	296	156	119	3.6	1.95	2327	1950	1350			
7	331	339	151	764	556	751	680	588	743	384	270	10.5	0.07	2260	4517	2091			
8	425	444	185	970	659	959	849	724	945	470	326	13.0	0.57	0	125	59			
9	423	436	178	976	651	965	860	729	953	477	330	12.6	0.01	0	274	186			
10	244	264	99	539	382	558	505	432	556	283	204	7.2	1.50	2368	2102	1484			
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	425	444	185	1089	810	1117	1002	844	1046	534	330	17.2	261.64	2368	4517	2091			
最小	135	141	61	281	214	294	266	233	296	156	119	3.6	0.01	0	0	0			
平均	335	350	130	804	573	813	728	620	795	400	269	11.1	50.92	994	1282	740			
合計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	356.41	6960	8975	5179		

## 2号排ガス処理月報

2024年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261	
項目	エコノマイザ出口排ガス温度 ℃	減温塔出口排ガス温度 ℃	減温塔噴霧水流量 m3/h	減温塔噴霧空気流量 m3N/h	減温塔噴霧水ストレーナ差圧 kPa	ろ過式集じん器差圧 kPa	ろ過式集じん器内部温度 ℃	排ガス再加热器出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔出口排ガス温度 ℃	脱硝反応塔差圧 kPa	煙突排ガス温度 ℃		消石灰供給装置切出量 kg	活性炭供給装置切出量 kg	循環飛灰供給装置切出量(循環側) kg		アンモニアガス流量 m3N	バージ用空気送風機出口空気流量 m3N/h	
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値	
4	173	171	0.00	0.0	0	0.84	164	205	203	0.66	205		23332.1	244.62	215996		1347.78	210	
5	175	171	0.00	0.0	0	0.53	163	208	205	0.51	206		15519.8	208.09	223196		960.01	204	
6	89	101	0.00	0.0	0	0.13	149	88	84	0.13	87		2891.0	48.69	51708		214.74	53	
7	152	153	0.00	0.0	0	0.40	159	175	171	0.39	174		9060.9	158.61	167095		678.28	154	
8	175	171	0.00	0.0	0	0.52	164	208	206	0.49	206		9096.3	190.65	223195		859.43	196	
9	175	171	0.00	0.0	0	0.51	163	208	206	0.47	206		8534.1	178.72	215996		826.22	198	
10	118	123	0.00	0.0	0	0.30	152	130	129	0.26	132		5822.3	102.39	116578		497.48	110	
11																			
12																			
1																			
2																			
3																			
最大	175	171	0.00	0.0	0	0.84	164	208	206	0.66	206	0.0	23332.1	244.62	223196	0.00	1347.78	210	
最小	89	101	0.00	0.0	0	0.13	149	88	84	0.13	87	0.0	2891.0	48.69	51708	0.00	214.74	53	
平均	151	152	0.00	0.0	0	0.46	159	175	172	0.42	174	0.0	10608.1	161.68	173395	0.00	769.13	161	
合計	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	74256.5	1131.77	1213764	* *	5383.94	* *