

令和7年度 年間運転実績表

[illegible]

令和7年度 環境保全測定項目

測 定 分 析 項 目	保 証 値	測定・サンプリング月																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
排ガス		計画		●							●							
		測定日		5/13, 14														
ばいじん濃度（2回／年）	0.01g/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.005g /Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0001 0.0001														
硫黄酸化物濃度（2回／年）	20ppm以下 自主管理基準値15 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		3 3														
塩化水素濃度（2回／年）	40ppm以下 自主管理基準値35 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		8.9 11														
窒素酸化物濃度（2回／年）	50ppm以下 自主管理基準値45 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		31 46														
ダイオキシン類濃度（2回/年）	0.05ng-TEQ/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.03ng-TEQ/Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0039 0.0014														
一酸化炭素 4時間平均値（2回/年）	30ppm以下 自主管理基準値10 p p m以下(4時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		<3 3														
一酸化炭素 1時間平均値（2回/年）	100ppm※1 自主管理基準値50 p p m以下(1時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて) ※1 100ppmを越える瞬間値のピークを発生させない	測定値		3 4														
水銀（2回／年）	30 μ g/m ³ N以下 自主管理基準値25 μ g/m ³ N以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		4.7 3.7														
騒音レベル（2回／年）		計画		●							●							
		測定日		5/23, 24														
朝(6:00～8:00)	60dB(A)以下	測定値		44, 48, 40, 45														
昼間(8:00～19:00)	65dB(A)以下	測定値		50, 54, 44, 57														
夕(19:00～21:00)	60dB(A)以下	測定値		54, 56, 44, 47														
夜間(21:00～翌日6:00)	50dB(A)以下	測定値		44, 48, 38, 45														
振動レベル（2回／年）		計画		●							●							
		測定日		5/23, 24														
昼間(8:00～19:00)	65dB	測定値		29, 32, 33, 27														
夜間(19:00～翌日8:00)	60dB	測定値		27, 32, 25, 29														
悪臭基準値（2回／年）		計画		●							●							
	臭気指数15以下(要求水準書 設計・建設業務編 P14参照) 悪臭防止法第四条第二項第一号に定める規制基準を基礎として、 悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第六条の 二に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数	測定日		5/21														
		測定値		敷地境界4点 < 10 1, 2号 煙突 30, 29														
焼却主灰		計画		●							●							
重金属の溶出試験（2回／年）		測定日		5/13 5/17														
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		計 量 証 明 発 行 後 、 後 日 再 提 出														
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値																
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値																
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値																
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値																
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値																
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値																
1，4－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値																
ダイオキシン類測定（各炉2回／年）	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●							●							
		測定日		5/13														
		測定値		0 0.00014														
熱灼減量（1回／月）	5％以下	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		測定日	4/7	5/13														
		測定値	1.0 0.7	0.8 0.8														
飛灰処理物		計画		●				●			●						●	
重金属の溶出試験（4回／年）		測定日		5/13														
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		<0.0005														
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		0.0009														
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		<0.009														
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01														
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		<0.01														
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.05														
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.01														
1，4－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		<0.05														
ダイオキシン類測定	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●							●							
		測定日		5/13 5/26														
		測定値		再 提 出														
作業環境基準		計画			●							●						
		測定日																
ダイオキシン類濃度（2回／年）	2.5pg-TEQ/m ³ 以下	測定値																

1号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	576.43	3.49	-35	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	15.5	-1444	4.7				
5	1467.61	5.80	-65	1.28	111	139	0.57	1.20	1.21	1.72	1.08	10.1	-2845	10.0				
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	1467.61	5.80	-35	1.28	111	139	0.57	1.20	1.21	1.72	1.08	15.5	-1444	10.0				
最 小	576.43	3.49	-65	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	10.1	-2845	4.7				
平 均	1022.02	4.65	-50	0.98	81	111	0.41	0.88	0.89	1.28	0.86	12.8	-2145	7.4				
合 計	2044.04	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	154	168	46	362	257	364	325	282	1015	186	129	4.7	69.62	650	575	632		
5	278	299	113	669	466	688	624	533	1009	340	222	10.0	65.77	2026	1376	803		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	278	299	113	669	466	688	624	533	1015	340	222	10.0	69.62	2026	1376	803		
最 小	154	168	46	362	257	364	325	282	1009	186	129	4.7	65.77	650	575	632		
平 均	216	234	80	516	362	526	475	408	1012	263	176	7.4	67.70	1338	976	718		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	135.39	2676	1951	1435		

1号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加热器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88		3827.9	65.86	67805		342.95	68
5	132	136	0.00	0.1	0	0.41	160	139	138	0.37	140		8822.2	151.47	142705		873.61	132
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	132	136	0.00	0.1	0	0.41	160	139	138	0.37	140	0.0	8822.2	151.47	142705	0.0	873.61	132
最 小	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88	0.0	3827.9	65.86	67805	0.0	342.95	68
平 均	112	118	0.00	0.1	0	0.30	158	113	112	0.28	114	0.0	6325.1	108.67	105255	0.0	608.28	100
合 計	224	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	12650.1	217.33	210510	* *	1216.56	* *

2号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガス02	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2055.34	10.30	-100	2.00	125	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	5.0	-3693	15.4				
5	1464.44	6.40	-69	1.36	130	151	0.73	1.19	1.24	1.63	1.26	10.1	-2449	10.3				
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2055.34	10.30	-69	2.00	130	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	10.1	-2449	15.4				
最 小	1464.44	6.40	-100	1.36	125	151	0.73	1.19	1.24	1.63	1.26	5.0	-3693	10.3				
平 均	1759.89	8.35	-85	1.68	128	171	0.81	1.34	1.45	2.19	1.86	7.6	-3071	12.9				
合 計	3519.78	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	403	472	125	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	159	0	436		
5	273	332	128	722	505	735	647	549	1016	368	238	10.3	32.19	470	566	563		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	403	472	128	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	470	566	563		
最 小	273	332	125	722	505	735	647	549	1016	368	238	10.3	32.19	159	0	436		
平 均	338	402	127	884	642	910	796	670	1026	436	277	12.9	52.38	315	283	500		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	104.75	629	566	999		

2号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加热器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205		18796.3	218.73	215996		1240.51	199
5	136	134	0.00	0.0	0	0.57	160	153	152	0.38	152		12072.0	155.97	147580		847.78	132
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205	0.0	18796.3	218.73	215996	0.00	1240.51	199
最 小	136	134	0.00	0.0	0	0.57	160	153	152	0.38	152	0.0	12072.0	155.97	147580	0.00	847.78	132
平 均	155	152	0.00	0.0	0	0.70	161	180	178	0.48	179	0.0	15434.2	187.35	181788	0.00	1044.15	166
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	30868.3	374.70	363576	* *	2088.29	* *