

令和7年度 年間運転実績表

[illegible]

令和7年度 環境保全測定項目

[illegible]

1号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	576.43	3.49	-35	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	15.5	-1444	4.7				
5	1467.61	5.80	-65	1.28	111	139	0.57	1.20	1.21	1.72	1.08	10.1	-2845	10.0				
6	2246.76	9.58	-100	2.00	139	195	1.09	2.09	2.09	3.09	1.47	4.6	-4001	16.1				
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2246.76	9.58	-35	2.00	139	195	1.09	2.09	2.09	3.09	1.47	15.5	-1444	16.1				
最 小	576.43	3.49	-100	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	4.6	-4001	4.7				
平 均	1430.27	6.29	-67	1.32	100	139	0.63	1.28	1.29	1.88	1.06	10.1	-2763	10.3				
合 計	4290.80	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	154	168	46	362	257	364	325	282	1015	186	129	4.7	69.62	650	575	632		
5	278	299	113	669	466	688	624	533	1009	340	222	10.0	65.77	2026	1376	803		
6	433	468	140	1012	701	1048	950	816	1004	532	330	16.1	121.40	0	0	641		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	433	468	140	1012	701	1048	950	816	1015	532	330	16.1	121.40	2026	1376	803		
最 小	154	168	46	362	257	364	325	282	1004	186	129	4.7	65.77	0	0	632		
平 均	288	312	100	681	475	700	633	544	1009	353	227	10.3	85.60	892	650	692		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	256.79	2676	1951	2076		

1号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加热器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88		3827.9	65.86	67805		342.95	68
5	132	136	0.00	0.1	0	0.41	160	139	138	0.37	140		8822.2	151.47	142705		873.61	132
6	173	171	0.00	0.1	0	0.75	164	204	203	0.61	205		14028.3	228.45	215995		1411.05	191
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	173	171	0.00	0.1	0	0.75	164	204	203	0.61	205	0.0	14028.3	228.45	215995	0.0	1411.05	191
最 小	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88	0.0	3827.9	65.86	67805	0.0	342.95	68
平 均	132	136	0.00	0.1	0	0.45	160	143	142	0.39	144	0.0	8892.8	148.59	142168	0.0	875.87	130
合 計	397	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	26678.4	445.78	426505	* *	2627.61	* *

2号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガス02	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2055.34	10.30	-100	2.00	125	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	5.0	-3693	15.4				
5	1464.44	6.40	-69	1.36	130	151	0.73	1.19	1.24	1.63	1.26	10.1	-2449	10.3				
6	233.96	1.10	-23	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	18.3	-588	1.8				
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2055.34	10.30	-23	2.00	130	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	18.3	-588	15.4				
最 小	233.96	1.10	-100	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	5.0	-3693	1.8				
平 均	1251.25	5.93	-64	1.21	100	131	0.58	0.95	1.01	1.53	1.35	11.1	-2243	9.2				
合 計	3753.74	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	403	472	125	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	159	0	436		
5	273	332	128	722	505	735	647	549	1016	368	238	10.3	32.19	470	566	563		
6	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	1961	1356	722		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	403	472	128	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	1961	1356	722		
最 小	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	159	0	436		
平 均	253	298	100	641	469	658	578	487	997	319	207	9.2	34.92	863	641	574		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	104.75	2590	1922	1721		

2号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加熱器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205		18796.3	218.73	215996		1240.51	199
5	136	134	0.00	0.0	0	0.57	160	153	152	0.38	152		12072.0	155.97	147580		847.78	132
6	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60		1291.7	23.23	26998		101.50	26
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205	0.0	18796.3	218.73	215996	0.00	1240.51	199
最 小	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60	0.0	1291.7	23.23	26998	0.00	101.50	26
平 均	127	131	0.00	0.0	0	0.49	159	139	138	0.34	139	0.0	10720.0	132.64	130191	0.00	729.93	119
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	32160.0	397.93	390574	* *	2189.79	* *