

令和7年度 年間運転実績表

項 目				年	令和7年							令和8年			合 計		
				月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月		2 月	3 月
				日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31		28	31
実 績	搬入量	ごみ搬入量		t	2,888.34	3,536.59	3,198.69	3,323.27	3,254.03	3,277.88					19,478.80		
		焼却炉	1号炉	運 転 日 数	日	10	20	30	31	31	14					136	
	投 入 量			t	576.43	1,467.61	2,246.76	1,772.62	1,766.93	943.55					8,773.90		
	2号炉		運 転 日 数	日	30	21		31	31	30					147		
			投 入 量	t	2,055.34	1,464.44	233.96	1,811.84	1,788.03	2,348.57					9,702.18		
	投入量合計		t	2,631.77	2,932.05	2,480.72	3,584.46	3,554.96	3,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.08		
	電力量	発電電力量	Mwh	1,511.90	1,535.77	1,325.19	1,880.60	1,755.14	1,552.44						9,561.04		
		売電電力量	Mwh	968.54	961.96	747.25	1,203.53	1,106.09	940.97						5,928.34		
	焼却主灰	搬出台数	台	25	26	30	34	30	28						173		
		搬出量	t	227.35	237.98	268.04	308.02	270.96	251.00						1,563.35		
飛灰処理物		搬出台数	台	12	10	11	15	12	12						72		
		搬出量	t	98.99	80.27	90.76	117.07	99.01	97.10						583.20		

令和7年度 環境保全測定項目

測定分析項目	保証値	測定・サンプリング月														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
排ガス		計画		●						●						
		測定日		5/13, 14												
ばいじん濃度（2回／年）	0.01g/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.005 g /Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0001 0.0001												
硫黄酸化物濃度（2回／年）	20ppm以下 自主管理基準値15 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		3 3												
塩化水素濃度（2回／年）	40ppm以下 自主管理基準値35 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		8.9 11												
窒素酸化物濃度（2回／年）	50ppm以下 自主管理基準値45 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		31 46												
ダイオキシン類濃度（2回/年）	0.05ng-TEQ/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.03ng-TEQ/Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0039 0.0014												
一酸化炭素 4時間平均値（2回/年）	30ppm以下 自主管理基準値10 p p m以下(4時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		<3 3												
一酸化炭素 1時間平均値（2回/年）	100ppm※1 自主管理基準値50 p p m以下(1時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて) ※1 100ppmを越える瞬間値のピークを発生させない	測定値		3 4												
水銀（2回／年）	30 μ g/m3N以下 自主管理基準値25 μ g/m3N以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		4.7 3.7												
騒音レベル（2回／年）		計画		●						●						
		測定日		5/23, 24												
朝(6:00～8:00)	60dB(A)以下	測定値		44, 48, 40, 45												
昼間(8:00～19:00)	65dB(A)以下	測定値		50, 54, 44, 57												
夕(19:00～21:00)	60dB(A)以下	測定値		54, 56, 44, 47												
夜間(21:00～翌日6:00)	50dB(A)以下	測定値		44, 48, 38, 45												
振動レベル（2回／年）		計画		●						●						
		測定日		5/23, 24												
昼間(8:00～19:00)	65dB	測定値		29, 32, 33, 27												
夜間(19:00～翌日8:00)	60dB	測定値		27, 32, 25, 29												
悪臭基準値（2回／年）		計画		●						●						
	臭気指数15以下(要求水準書 設計・建設業務編 P14参照) 悪臭防止法第四条第二項第一号に定める規制基準を基礎として、 悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号) 第六条の二に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭 気指数	測定日		5/21												
		測定値		敷地境界4点 < 10 1.2号 煙突 30, 29												
焼却主灰		計画		●						●						
重金属の溶出試験（2回／年）		測定日		5/27												
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		<0.0005 <0.0005												
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		<0.0005 <0.0005												
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		<0.009 <0.009												
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01												
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01												
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		<0.05 <0.05												
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01												
1，4 - ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		<0.05 <0.05												
ダイオキシン類測定（各2回／年）	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●						
		測定日		5/13												
		測定値		0 0.00014												
熱灼減量（1回／月）	5％以下	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		測定日	4/7	5/13	6/2, 30	7/7	8/4	9/1								
		測定値	1.0 0.7	0.8 0.8	0.8 1.3	2.2 2.6	3.1 3.3	1.3 1.3								
飛灰処理物		計画		●			●			●				●		
重金属の溶出試験（4回／年）		測定日		5/13			8/4									
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		<0.0005			<0.0005									
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		0.0009			0.0028									
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		<0.009			<0.009									
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01			<0.01									
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		<0.01			<0.01									
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.05			<0.05									
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.01			0.01									
1，4 - ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		<0.05			<0.05									
ダイオキシン類測定	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●						
		測定日		5/26												
		測定値		0.49												
作業環境基準		計画			●						●					
		測定日			6/24											
ダイオキシン類濃度（2回／年）	2.5pg-TEQ/m3以下	測定値			0.112 0.358 0.132											

1号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	576.43	3.49	-35	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.84	0.63	15.5	-1444	4.7				
5	1467.61	5.80	-65	1.28	111	139	0.57	1.20	1.21	1.72	1.08	10.1	-2845	10.0				
6	2246.76	9.58	-100	2.00	139	195	1.09	2.09	2.09	3.09	1.47	4.6	-4001	16.1				
7	1772.62	9.36	-100	2.00	141	186	0.96	1.78	1.78	1.37	1.58	5.1	-4057	12.4				
8	1766.93	8.91	-100	2.00	185	208	1.16	1.67	1.67	1.11	1.67	5.1	-3891	12.1				
9	943.55	3.93	-46	0.91	103	116	0.66	1.05	1.15	0.68	0.70	13.3	-1877	7.2				
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2246.76	9.58	-35	2.00	185	208	1.16	2.09	2.09	3.09	1.67	15.5	-1444	16.1				
最 小	576.43	3.49	-100	0.68	50	82	0.24	0.55	0.56	0.68	0.63	4.6	-4057	4.7				
平 均	1462.32	6.85	-74	1.48	122	154	0.78	1.39	1.41	1.47	1.19	9.0	-3019	10.4				
合 計	8773.90	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項 目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	154	168	46	362	257	364	325	282	1015	186	129	4.7	69.62	650	575	632		
5	278	299	113	669	466	688	624	533	1009	340	222	10.0	65.77	2026	1376	803		
6	433	468	140	1012	701	1048	950	816	1004	532	330	16.1	121.40	0	0	641		
7	437	464	145	975	667	974	861	752	961	486	331	12.4	0.04	0	0	0		
8	428	465	182	978	675	938	840	738	929	488	333	12.1	0.00	0	0	589		
9	210	228	104	521	340	475	446	391	941	266	188	7.2	47.64	2296	2448	1856		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	437	468	182	1012	701	1048	950	816	1015	532	333	16.1	121.40	2296	2448	1856		
最 小	154	168	46	362	257	364	325	282	929	186	129	4.7	0.00	0	0	0		
平 均	323	349	122	753	518	748	674	585	977	383	256	10.4	50.75	829	733	754		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	304.47	4972	4399	4521		

1号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加热器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88		3827.9	65.86	67805		342.95	68
5	132	136	0.00	0.1	0	0.41	160	139	138	0.37	140		8822.2	151.47	142705		873.61	132
6	173	171	0.00	0.1	0	0.75	164	204	203	0.61	205		14028.3	228.45	215995		1411.05	191
7	175	171	0.00	0.1	0	0.47	164	207	206	0.46	206		8742.5	181.39	223195		948.13	187
8	175	171	0.00	0.1	0	0.46	164	208	206	0.46	206		7697.8	177.00	223195		871.69	184
9	114	124	0.00	0.1	0	0.31	160	118	114	0.31	115		4838.7	96.17	92196		556.01	84
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	175	171	0.00	0.1	0	0.75	164	208	206	0.61	206	0.0	14028.3	228.45	223195	0.0	1411.05	191
最 小	92	100	0.00	0.0	0	0.19	156	87	86	0.19	88	0.0	3827.9	65.86	67805	0.0	342.95	68
平 均	144	146	0.00	0.1	0	0.43	161	161	159	0.40	160	0.0	7992.9	150.06	160849	0.0	833.91	141
合 計	861	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	47957.4	900.34	965091	* *	5003.44	* *

2号運転月報1／2

2025年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガス02	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2055.34	10.30	-100	2.00	125	191	0.89	1.49	1.65	2.74	2.45	5.0	-3693	15.4				
5	1464.44	6.40	-69	1.36	130	151	0.73	1.19	1.24	1.63	1.26	10.1	-2449	10.3				
6	233.96	1.10	-23	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	18.3	-588	1.8				
7	1811.84	9.25	-100	2.00	146	190	1.03	1.20	1.19	1.47	2.16	4.7	-3591	12.3				
8	1788.03	8.82	-100	2.00	186	209	1.17	1.19	1.18	1.15	2.01	4.9	-3568	12.0				
9	2348.57	8.86	-100	2.00	196	213	1.65	1.81	1.82	1.89	2.44	4.3	-3783	15.6				
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2348.57	10.30	-23	2.00	196	213	1.65	1.81	1.82	2.74	2.45	18.3	-588	15.6				
最 小	233.96	1.10	-100	0.26	44	51	0.12	0.17	0.15	0.22	0.33	4.3	-3783	1.8				
平 均	1617.03	7.46	-82	1.60	138	168	0.93	1.18	1.21	1.52	1.78	7.9	-2945	11.2				
合 計	9702.18	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報2／2

2025年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項 目	燃烧火格子 (1)温度 ℃	燃烧火格子 (2)温度 ℃	後燃烧 火格子温度 ℃	燃烧 火格子 上部温度 ℃	後燃烧 火格子 上部温度 ℃	炉内温度 (下部) ℃	炉内温度 (中部) ℃	炉内温度 (上部) ℃	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度 ℃	3次過熱器 入口 排ガス温度 ℃	ボイラ出口 排ガス温度 ℃	煙突入口 排ガス流量 km3N/h	ろ液噴霧量 m3	助燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量 m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	403	472	125	1045	778	1084	944	790	1035	504	316	15.4	72.56	159	0	436		
5	273	332	128	722	505	735	647	549	1016	368	238	10.3	32.19	470	566	563		
6	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	1961	1356	722		
7	442	474	147	954	681	965	856	719	954	462	315	12.3	1.48	0	0	0		
8	433	460	185	930	677	947	851	713	941	471	321	12.0	0.00	112	507	1		
9	396	464	189	1010	736	1029	921	787	985	543	331	15.6	39.86	0	0	2626		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	442	474	189	1045	778	1084	944	790	1035	543	331	15.6	72.56	1961	1356	2626		
最 小	84	90	47	156	125	155	143	123	939	85	67	1.8	0.00	0	0	0		
平 均	339	382	137	803	584	819	727	614	978	406	265	11.2	24.35	450	405	725		
合 計	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	146.09	2702	2429	4348		

2号排ガス処理月報

2025年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加熱器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	174	170	0.00	0.0	0	0.83	162	206	203	0.57	205		18796.3	218.73	215996		1240.51	199
5	136	134	0.00	0.0	0	0.57	160	153	152	0.38	152		12072.0	155.97	147580		847.78	132
6	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60		1291.7	23.23	26998		101.50	26
7	175	173	0.00	0.0	0	0.53	165	209	206	0.46	207		10361.7	180.12	223195		876.14	195
8	175	172	0.00	0.0	0	0.53	164	209	206	0.45	207		8485.4	175.67	223196		827.16	192
9	174	172	0.00	0.0	0	0.99	165	207	204	0.59	207		11928.1	222.00	215826		1329.74	188
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	175	173	0.00	0.0	0	0.99	165	209	206	0.59	207	0.0	18796.3	222.00	223196	0.00	1329.74	199
最 小	70	90	0.00	0.0	0	0.07	155	57	58	0.06	60	0.0	1291.7	23.23	26998	0.00	101.50	26
平 均	151	152	0.00	0.0	0	0.59	162	174	172	0.42	173	0.0	10489.2	162.62	175465	0.00	870.47	155
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	62935.2	975.72	1052791	* *	5222.83	* *