

[illegible]

令和8年度 環境保全測定項目

測定分析項目	保証値	測定・サンプリング月												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
排ガス		計画		●						●				
		測定日		5/18, 19										
ばいじん濃度（２回／年）	0.01g/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.005 g /Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0001 0.0002										
硫黄酸化物濃度（２回／年）	20ppm以下 自主管理基準値15 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		3 6										
塩化水素濃度（２回／年）	40ppm以下 自主管理基準値35 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		10 23										
窒素酸化物濃度（２回／年）	50ppm以下 自主管理基準値45 p p m以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		26 31										
ダイオキシン類濃度（２回/年）	0.05ng-TEQ/Nm ³ 以下 自主管理基準値0.03ng-TEQ/Nm ³ 以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0098 0.0021										
一酸化炭素 ４時間平均値（２回/年）	30ppm以下 自主管理基準値10 p p m以下(4時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		<5 <5										
一酸化炭素 １時間平均値（２回/年）	100ppm※1 自主管理基準値50 p p m以下(1時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて) ※1 100ppmを越える瞬間値のピークを発生させない	測定値		<3 <3										
水銀（２回／年）	30 μ g/m ³ N以下 自主管理基準値25 μ g/m ³ N以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		11 23										
騒音レベル（２回／年）		計画		●						●				
		測定日		5/16										
朝(6:00～8:00)	60dB(A)以下	測定値		45, 50, 44, 46										
昼間(8:00～19:00)	65dB(A)以下	測定値		54, 56, 52, 52										
夕(19:00～21:00)	60dB(A)以下	測定値		52, 55, 51, 49										
夜間(21:00～翌日6:00)	50dB(A)以下	測定値		45, 49, 43, 45										
振動レベル（２回／年）		計画		●						●				
		測定日		5/16										
昼間(8:00～19:00)	65dB	測定値		28, 33, 32, 36										
夜間(19:00～翌日8:00)	60dB	測定値		28, 33, 30, 33										
悪臭基準値（２回／年）		計画		●						●				
	臭気指数15以下(要求水準書 設計・建設業務編 P14参照) 悪臭防止法第四条第二項第一号に定める規制基準を基礎として、 悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号) 第六条の二に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数	測定日		5/7, 18										
		測定値		暫定境界4.6 16, 10, 11, 13 1, 2号 煙突 22, 30										
焼却主灰		計画		●						●				
重金属の溶出試験（２回／年）		測定日		5/19										
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		<0.0005 <0.0005										
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		<0.0005 <0.0005										
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		<0.009 <0.009										
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01										
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.05 <0.05										
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01										
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01 <0.01										
1，4－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		<0.05 <0.05										
ダイオキシン類測定（各炉２回／年）	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●				
		測定日		5/19										
		測定値		0.00055 0.0000023										
熱灼減量（１回／月）	５％以下	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		測定日	4/1	5/19	6/1	7/6								
		測定値	1.0 0.6	1.0 0.6	0.8 0.8	0.8 －								
飛灰処理物		計画		●				●		●				●
重金属の溶出試験（４回／年）		測定日		5/19										
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		<0.0005										
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		0.0010										
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		<0.009										
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.07										
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		<0.05										
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		<0.01										
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.02										
1，4－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		<0.05										
ダイオキシン類測定	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●				
		測定日		5/19										
		測定値		1.20										
作業環境基準		計画			●						●			
		測定日			6/11									
ダイオキシン類濃度（２回／年）	2.5pg-TEQ/m ³ 以下	測定値			0.094 0.343 0.230									

1号運転月報1／2

2026年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
5	889.03	4.22	-46	0.89	56	97	0.37	0.77	0.77	0.72	1.24	12.8	-1700	6.3				
6	2111.13	9.83	-100	2.00	101	183	0.90	2.10	2.12	2.15	2.58	4.2	-4421	15.3				
7	2469.53	9.14	-100	1.99	138	179	1.16	2.60	2.62	2.24	2.25	4.4	-4415	16.8				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2469.53	9.83	-3	2.00	138	183	1.16	2.60	2.62	2.24	2.58	20.0	-167	16.8				
最 小	41.17	0.34	-100	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	4.2	-4421	0.6				
平 均	1377.72	5.88	-62	1.24	80	124	0.62	1.38	1.39	1.29	1.54	10.4	-2676	9.8				
合 計	5510.86	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

1号運転月報2／2

2026年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
5	183	212	62	486	374	497	446	370	1031	240	163	6.3	13.03	2055	1056	739		
6	376	460	106	1056	799	1086	971	817	1034	541	336	15.3	64.50	0	0	1781		
7	357	434	140	1009	774	1051	966	829	1003	570	347	16.8	33.31	390	3942	694		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	376	460	140	1056	799	1086	971	829	1034	570	347	16.8	64.50	2055	3942	1781		
最 小	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	0	0	611		
平 均	238	286	83	651	498	672	610	517	1007	349	222	9.8	28.82	734	1384	956		
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	115.26	2935	5537	3825		

1 号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加熱器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33		551.2	6.98	3005		25.07	7
5	107	112	0.02	15.0	0	0.23	157	100	101	0.21	102		4617.9	98.78	99115		574.83	90
6	175	160	0.09	33.8	0	0.69	158	195	194	0.53	196		11826.1	216.74	215998		1348.34	203
7	177	160	0.13	39.5	0	0.92	158	195	194	0.58	197		9403.6	246.53	223198		1413.61	192
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	177	160	0.13	39.5	0	0.92	158	195	194	0.58	197	0.0	11826.1	246.53	223198	0.0	1413.61	203
最 小	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33	0.0	551.2	6.98	3005	0.0	25.07	7
平 均	129	126	0.06	22.4	0	0.47	157	130	130	0.34	132	0.0	6599.7	142.26	135329	0.0	840.46	123
合 計	517	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	26398.8	569.03	541316	* *	3361.85	* *

2号運転月報1／2

2026年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項	ごみ投入量	ごみ低位 発熱量	炉内圧力	燃焼空気 圧力	燃焼空気 温度	燃焼空気 温度 (予熱器 出口)	乾燥空気 流量	No. 1 燃焼空気 流量	No. 2 燃焼空気 流量	後燃焼空気 流量	二次空気 流量	ろ過式 集じん器 出口 排ガスO2	誘引送風機 入口圧力	煙突入口 排ガス流量				
目	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
5	2260.83	9.67	-99	2.00	112	189	0.89	2.13	2.15	1.74	3.12	4.7	-5061	15.9				
6	1124.87	5.87	-63	1.19	73	125	0.48	1.08	1.08	0.91	1.61	11.1	-1454	8.3				
7	0.00	0.00	-9	0.00	32	34	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	20.5	-32	0.0				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	2364.58	10.56	-9	2.00	112	195	0.90	2.13	2.15	2.80	3.67	20.5	-32	18.0				
最 小	0.00	0.00	-99	0.00	32	34	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	4.4	-5974	0.0				
平 均	1437.57	6.53	-68	1.30	74	136	0.57	1.27	1.27	1.36	2.10	10.2	-3130	10.6				
合 計	5750.28	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

2号運転月報2／2

2026年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項 目	燃烧火格子 (1)温度	燃烧火格子 (2)温度	後燃烧 火格子温度	燃烧 火格子 上部温度	後燃烧 火格子 上部温度	炉内温度 (下部)	炉内温度 (中部)	炉内温度 (上部)	燃烧室出口 2秒滞留後 排ガス温度	3次過熱器 入口 排ガス温度	ボイラ出口 排ガス温度	煙突入口 排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃 バーナ 都市ガス 流量	No.1再燃 バーナ 都市ガス 流量	No.2再燃 バーナ 都市ガス 流量		
月	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
4	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
5	402	389	123	1062	755	981	974	809	1014	533	334	15.9	37.55	0	0	0		
6	270	249	84	622	455	631	559	473	993	321	221	8.3	4.81	368	534	0		
7	30	31	30	31	31	31	31	31	-	31	31	0.0	0.00	0	0	0		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最大	428	419	123	1074	806	1113	985	832	1038	539	334	18.0	136.35	368	534	0		
最小	30	31	30	31	31	31	31	31	993	31	31	0.0	0.00	0	0	0		
平均	283	272	80	697	512	689	637	536	1015	356	228	10.6	44.68	92	134	0		
合計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	178.71	368	534	0		

2号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項 目	エコノ マイザ 出口 排ガス温度 ℃	減温塔出口 排ガス温度 ℃	減温塔 噴霧水流量 m3/h	減温塔 噴霧空気 流量 m3N/h	減温塔 噴霧水 ストレーナ 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 差圧 kPa	ろ過式 集じん器 内部温度 ℃	排ガス 再加熱器 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 出口 排ガス温度 ℃	脱硝反応塔 差圧 kPa	煙突 排ガス温度 ℃		消石灰 供給装置 切出量 kg	活性炭 供給装置 切出量 kg	循環飛灰 供給装置 切出量 (循環側) kg		アンモニア ガス流量 m3N	バージ用 空気送風機 出口空気 流量 m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200		13959.3	256.00	215998		1504.67	226
5	173	160	0.08	34.3	0	0.74	158	195	193	0.56	197		12372.6	235.46	223152		1248.74	207
6	120	127	0.00	0.0	0	0.14	156	132	134	0.28	134		6493.9	116.63	125417		656.22	101
7	53	80	0.00	0.0	0	0.00	157	34	40	0.00	37		0.0	0.00	0		0.00	0
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最 大	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200	0.0	13959.3	256.00	223152	0.00	1504.67	226
最 小	53	80	0.00	0.0	0	0.00	156	34	40	0.00	37	0.0	0.0	0.00	0	0.00	0.00	0
平 均	131	132	0.05	18.6	0	0.49	157	139	140	0.37	142	0.0	8206.5	152.02	141142	0.00	852.41	134
合 計	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	32825.8	608.09	564567	* *	3409.63	* *