つるおかエコ・アース株式会社

令和８年度　　年 間 運 転 実 績 表

項　目			年	令和８年									令和９年			
			月	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月	合　計
			日　数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
実績	搬入量	ごみ搬入量	t	2,922.53	3,026.26	3,253.78	3,259.41	3,312.90	3,082.34	3,056.88						21,914.10
	焼却炉	1号炉 運転日数	日	1	14	30	31	31	22	16						145
		1号炉 投入量	t	41.17	889.03	2,111.13	2,469.53	2,029.40	1,378.87	1,035.65						9,954.78
		2号炉 運転日数	日	30	31	18	0	28	30	14						151
		2号炉 投入量	t	2,364.58	2,260.83	1,124.87	0.00	1,779.32	2,062.80	869.78						10,462.18
		投入量合計	t	2,405.75	3,149.86	3,236.00	2,469.53	3,808.72	3,441.67	1,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.96
	電力量	発電電力量	Mwh	1,430.06	1,684.31	1,716.27	1,218.92	1,845.20	1,758.24	980.97						10,633.97
		売電電力量	Mwh	870.78	1,077.82	1,103.81	645.32	1,191.56	1,133.18	650.32						6,672.79
	焼却主灰	搬出台数	台	25	29	35	24	35	30	19						197
		搬出量	t	227.99	266.87	319.63	220.37	320.87	275.18	173.71						1,804.62
	飛灰処理物	搬出台数	台	8	10	13	9	13	12	8						73
		搬出量	t	65.88	82.30	106.91	73.98	107.57	98.80	66.07						601.51

令和８年度　環境保全測定項目

測定分析項目	保証値	測定・サンプリング月												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
排ガス		計画		●						●				
		測定日		5/18, 19										
ばいじん濃度（２回／年）	0.01g/Nm³以下 自主管理基準値0.005ｇ/Nm³以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.0001 0.0002										
硫黄酸化物濃度（２回／年）	20ppm以下　自主管理基準値15ｐｐｍ以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		3 6										
塩化水素濃度（２回／年）	40ppm以下　自主管理基準値35ｐｐｍ以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		10 23										
窒素酸化物濃度（２回／年）	50ppm以下　自主管理基準値45ｐｐｍ以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		26 31										
ダイオキシン類濃度（２回/年）	0.05ng-TEQ/Nm³以下　自主管理基準値0.03ng-TEQ/Nm³以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		0.00098 0.0021										
一酸化炭素　4時間平均値（２回/年）	30ppm以下　自主管理基準値10ｐｐｍ以下(4時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		＜5 ＜5										
一酸化炭素　1時間平均値（２回/年）	100ppm※1　自主管理基準値50ｐｐｍ以下(1時間平均値) (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて) ※1 100ppmを越える瞬間値のピークを発生させない	測定値		＜3 ＜3										
水銀（２回／年）	30μg/m3N以下　自主管理基準値25μg/m3N以下 (乾きガス基準、酸素濃度12%換算値：煙突出口にて)	測定値		11 23										
騒音レベル（２回／年）		計画		●						●				
		測定日		5/16										
朝(6:00～8:00)	60dB(A)以下	測定値		45, 50, 44, 46										
昼間(8:00～19:00)	65dB(A)以下	測定値		54, 56, 52, 52										
夕(19:00～21:00)	60dB(A)以下	測定値		52, 55, 51, 49										
夜間(21:00～翌日6:00)	50dB(A)以下	測定値		45, 49, 43, 45										
振動レベル（２回／年）		計画		●						●				
		測定日		5/16										
昼間(8:00～19:00)	65dB	測定値		28, 33, 32, 36										
夜間(19:00～翌日8:00)	60dB	測定値		28, 33, 30, 33										
悪臭基準値（２回／年）	臭気指数15以下(要求水準書　設計･建設業務編 P14参照) 悪臭防止法第四条第二項第一号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第六条の二に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数	計画		●						●				
		測定日		5/7, 18										
		測定値		敷地境界4点 10, 10, 11, 13 1, 2号　煙突 22, 30										
焼却主灰		計画		●						●				
重金属の溶出試験（２回／年）		測定日		5/19										
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		＜0.0005 ＜0.0005										
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		＜0.0005 ＜0.0005										
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		＜0.009 ＜0.009										
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		＜0.01 ＜0.01										
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		＜0.05 ＜0.05										
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		＜0.01 ＜0.01										
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		＜0.01 ＜0.01										
１，４－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		＜0.05 ＜0.05										
ダイオキシン類測定（各炉２回／年）	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●				
		測定日		5/19										
		測定値		0.00055 0.0000023										
熱灼減量（１回／月）	５%以下	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		測定日	4/1	5/19	6/1	7/6	8/3, 19	9/7	10/5					
		測定値	1.0 0.6	1.0 0.6	0.8 0.8	0.8 －	4.6 3.1	1.3 1.1 0.9	1.8 1.3					
飛灰処理物		計画		●			●			●				●
重金属の溶出試験（４回／年）		測定日		5/19			8/3							
アルキル水銀化合物	不検出	測定値		＜0.0005			＜0.0005							
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	測定値		0.0010			0.0027							
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	測定値		＜0.009			＜0.009							
鉛及びその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.07			＜0.01							
六価クロム化合物	1.5mg/L以下	測定値		＜0.05			＜0.05							
砒素又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		＜0.01			＜0.01							
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	測定値		0.02			0.02							
１，４－ジオキサン	0.5mg/L以下	測定値		＜0.05			＜0.05							
ダイオキシン類測定	3.0ng-TEQ/g以下	計画		●						●				
		測定日		5/19										
		測定値		1.20										
作業環境基準	2.5pg-TEQ/m3以下	計画			●						●			
		測定日			6/11									
ダイオキシン類濃度（２回／年）		測定値			0.094 0.343 0.230									

鶴岡市ごみ焼却施設

１号運転月報１／２

2026年度

TAG No	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100	WIQ-0100				
項目	ごみ投入量	ごみ低位発熱量	炉内圧力	燃焼空気圧力	燃焼空気温度	燃焼空気温度（予熱器出口）	乾燥空気流量	No.1 燃焼空気流量	No.2 燃焼空気流量	後燃焼空気流量	二次空気流量	ろ過式集じん器出口排ガス02	誘引送風機入口圧力	煙突入口排ガス流量				
	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	41.17	0.34	-3	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	20.0	-167	0.6				
5	889.03	4.22	-46	0.89	56	97	0.37	0.77	0.77	0.72	1.24	12.8	-1700	6.3				
6	2111.13	9.83	-100	2.00	101	183	0.90	2.10	2.12	2.15	2.58	4.2	-4421	15.3				
7	2469.53	9.14	-100	1.99	138	179	1.16	2.60	2.62	2.24	2.25	4.4	-4415	16.8				
8	2029.40	8.72	-100	1.99	143	187	1.29	2.01	2.01	1.26	2.17	4.7	-2722	13.7				
9	1378.87	6.53	-74	1.47	106	149	0.82	1.44	1.49	0.97	1.69	8.8	-2180	10.1				
10	1035.65	4.75	-62	1.03	65	105	0.49	0.98	0.99	0.77	1.40	12.1	-1782	7.5				
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	2469.53	9.83	-3	2.00	143	187	1.29	2.60	2.62	2.24	2.58	20.0	-167	16.8				
最　小	41.17	0.34	-100	0.07	26	36	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08	4.2	-4421	0.6				
平　均	1422.11	6.22	-69	1.35	91	134	0.72	1.42	1.44	1.16	1.63	9.6	-2484	10.0				
合　計	9954.78	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *				

鶴岡市ごみ焼却施設

１号運転月報２／２

2026年度

TAG No	TIRA-0104A	TIRA-0104B	TIRA-0104C	TIRA-0103	TIRCA-0105	TIR-0118A/B	ACC-0131 (TIRCA-0109)	TI-0119A/B	TIA-0109CAL	TIRA-0110	TIA-0111	FI-0106	FIQA-0180	FICQ-0190	FICQ-0191	FICQ-0192		
項目	燃焼火格子(1)温度	燃焼火格子(2)温度	後燃焼火格子温度	燃焼火格子上部温度	後燃焼火格子上部温度	炉内温度(下部)	炉内温度(中部)	炉内温度(上部)	燃焼室出口２秒滞留後排ガス温度	３次過熱器入口排ガス温度	ボイラ出口排ガス温度	煙突入口排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃バーナ都市ガス流量	No.1再燃バーナ都市ガス流量	No.2再燃バーナ都市ガス流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	35	36	23	51	43	55	55	52	961	43	41	0.6	4.42	490	539	611		
5	183	212	62	486	374	497	446	370	1031	240	163	6.3	13.03	2055	1056	739		
6	376	460	106	1056	799	1086	971	817	1034	541	336	15.3	64.50	0	0	1781		
7	357	434	140	1009	774	1051	966	829	1003	570	347	16.8	33.31	390	3942	694		
8	388	435	150	918	766	962	868	759	944	514	344	13.7	0.00	0	4273	0		
9	315	346	123	726	567	729	665	578	940	388	274	10.1	3.45	2634	2061	1524		
10	221	253	83	537	416	539	493	422	966	282	200	7.5	9.22	2144	1706	1709		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	388	460	150	1056	799	1086	971	829	1034	570	347	16.8	64.50	2634	4273	1781		
最　小	35	36	23	51	43	55	55	52	940	43	41	0.6	0.00	0	0	0		
平　均	268	311	98	683	534	703	638	547	983	368	244	10.0	18.28	1102	1940	1008		
合　計	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	127.93	7713	13577	7058		

鶴岡市ごみ焼却施設

１号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0112	TICA-0150	FIC-0150	FIC-0152	PdIA-0150	PdIA-0151	TIA-0153	TICA-0162	TI-0163	PdIA-0160	TI-0114		SIC-0150	SIC-0151	SIC-0152		FICQ-0160	FIA-0161
項目	エコノマイザ出口排ガス温度	減温塔出口排ガス温度	減温塔噴霧水流量	減温塔噴霧空気流量	減温塔噴霧水ストレーナ差圧	ろ過式集じん器差圧	ろ過式集じん器内部温度	排ガス再加熱器出口排ガス温度	脱硝反応塔出口排ガス温度	脱硝反応塔差圧	煙突排ガス温度		消石灰供給装置切出量	活性炭供給装置切出量	循環飛灰供給装置切出量（循環側）		アンモニアガス流量	パージ用空気送風機出口空気流量
	℃	℃	m3/h	m3N/h	kPa	kPa	℃	℃	℃	kPa	℃		kg	kg	kg		m3N	m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33		551.2	6.98	3005		25.07	7
5	107	112	0.02	15.0	0	0.23	157	100	101	0.21	102		4617.9	98.78	99115		574.83	90
6	175	160	0.09	33.8	0	0.69	158	195	194	0.53	196		11826.1	216.74	215998		1348.34	203
7	177	160	0.13	39.5	0	0.92	158	195	194	0.58	197		9403.6	246.53	223198		1413.61	192
8	175	160	0.08	31.1	0	0.65	158	195	194	0.46	193		8100.2	201.01	223198		944.58	170
9	147	138	0.06	22.0	0	0.44	157	155	154	0.33	154		6546.5	140.19	144418		671.18	130
10	116	115	0.04	16.0	0	0.39	155	113	114	0.26	116		7593.8	106.76	43179		558.19	97
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	177	160	0.13	39.5	0	0.92	158	195	194	0.58	197	0.0	11826.1	246.53	223198	0.0	1413.61	203
最　小	58	72	0.00	1.4	0	0.02	155	30	31	0.02	33	0.0	551.2	6.98	3005	0.0	25.07	7
平　均	136	131	0.06	22.7	0	0.48	157	140	140	0.34	142	0.0	6948.5	145.28	136016	0.0	790.83	127
合　計	955	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	48639.3	1016.99	952111	＊　＊	5535.8	＊　＊

鶴岡市ごみ焼却施設

２号運転月報１／２

2026年度

TAG No	WIQ-0200	ACC-0202	PICA-0201	PIC-0200	TICA-0200	TICA-0201	FIC-0201	FIC-0202	FIC-0203	FIC-0204	FICA-0205	QIC-0206	PI-0202	FI-0206				
項目	ごみ投入量	ごみ低位発熱量	炉内圧力	燃焼空気圧力	燃焼空気温度	燃焼空気温度（予熱器出口）	乾燥空気流量	No.1燃焼空気流量	No.2燃焼空気流量	後燃焼空気流量	二次空気流量	ろ過式集じん器出口排ガス02	誘引送風機入口圧力	煙突入口排ガス流量				
	t	MJ/kg	Pa	kPa	℃	℃	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	km3N/h	%	Pa	km3N/h				
月	積算値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値				
4	2364.58	10.56	-99	2.00	77	195	0.90	1.84	1.85	2.80	3.67	4.4	-5974	18.0				
5	2260.83	9.67	-99	2.00	112	189	0.89	2.13	2.15	1.74	3.12	4.7	-5061	15.9				
6	1124.87	5.87	-63	1.19	73	125	0.48	1.08	1.08	0.91	1.61	11.1	-1454	8.3				
7	0.00	0.00	-9	0.00	32	34	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	20.5	-32	0.0				
8	1779.32	7.74	-92	1.80	137	173	1.06	1.37	1.37	0.90	2.45	5.9	-3301	12.0				
9	2062.80	9.02	-100	2.00	141	187	1.14	1.88	1.88	1.37	2.72	4.5	-4521	14.4				
10	869.78	4.07	-64	0.89	64	99	0.39	0.77	0.77	0.52	1.37	13.3	-2634	7.0				
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	2364.58	10.56	-9	2.00	141	195	1.14	2.13	2.15	2.80	3.67	20.5	-32	18.0				
最　小	0.00	0.00	-100	0.00	32	34	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	4.4	-5974	0.0				
平　均	1494.60	6.70	-75	1.41	91	143	0.70	1.30	1.30	1.18	2.13	9.2	-3282	10.8				
合　計	10462.18	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊				

鶴岡市ごみ焼却施設

２号運転月報２／２

2026年度

TAG No	TIRA-0204A	TIRA-0204B	TIRA-0204C	TIRA-0203	TIRCA-0205	TIR-0218A/B	ACC-0231 (TIRCA-0209)	TI-0219A/B	TIA-0209CAL	TIRA-0210	TIA-0211	FI-0206	FIQA-0280	FICQ-0290	FICQ-0291	FICQ-0292		
項目	燃焼火格子(1)温度	燃焼火格子(2)温度	後燃焼火格子温度	燃焼火格子上部温度	後燃焼火格子上部温度	炉内温度（下部）	炉内温度（中部）	炉内温度（上部）	燃焼室出口２秒滞留後排ガス温度	３次過熱器入口排ガス温度	ボイラ出口排ガス温度	煙突入口排ガス流量	ろ液噴霧量	助燃バーナ都市ガス流量	No.1再燃バーナ都市ガス流量	No.2再燃バーナ都市ガス流量		
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	km3N/h	m3	m3N	m3N	m3N		
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	積算値	積算値	積算値	積算値		
4	428	419	82	1074	806	1113	985	832	1038	539	327	18.0	136.35	0	0	0		
5	402	389	123	1062	755	981	974	809	1014	533	334	15.9	37.55	0	0	0		
6	270	249	84	622	455	631	559	473	993	321	221	8.3	4.81	368	534	0		
7	30	31	30	31	31	31	31	31	-	31	31	0.0	0.00	0	0	0		
8	361	368	148	874	669	867	774	658	932	432	301	12.0	0.00	1994	1479	786		
9	401	398	147	1001	750	986	880	745	954	500	335	14.4	2.60	0	0	3		
10	207	208	82	459	353	457	416	358	934	242	177	7.0	0.47	2350	1635	975		
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	428	419	148	1074	806	1113	985	832	1038	539	335	18.0	136.35	2350	1635	975		
最　小	30	31	30	31	31	31	31	31	932	31	31	0.0	0.00	0	0	0		
平　均	300	295	99	732	546	724	660	558	978	371	247	10.8	25.97	673	521	252		
合　計	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	181.78	4712	3648	1764		

鶴岡市ごみ焼却施設

２号排ガス処理月報

2026年度

TAG No	TICA-0212	TICA-0250	FIC-0250	FIC-0252	PdIA-0250	PdIA-0251	TIA-0253	TICA-0262	TI-0263	PdIA-0260	TI-0214		SIC-0250	SIC-0251	SIC-0252		FICQ-0260	FIA-0261
項目	エコノマイザ出口排ガス温度	減温塔出口排ガス温度	減温塔噴霧水流量	減温塔噴霧空気流量	減温塔噴霧水ストレーナ差圧	ろ過式集じん器差圧	ろ過式集じん器内部温度	排ガス再加熱器出口排ガス温度	脱硝反応塔出口排ガス温度	脱硝反応塔差圧	煙突排ガス温度		消石灰供給装置切出量	活性炭供給装置切出量	循環飛灰供給装置切出量（循環側）		アンモニアガス流量	パージ用空気送風機出口空気流量
	℃	℃	m3/h	m3N/h	kPa	kPa	℃	℃	℃	kPa	℃		kg	kg	kg		m3N	m3N/h
月	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		積算値	積算値	積算値		積算値	平均値
4	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200		13959.3	256.00	215998		1504.67	226
5	173	160	0.08	34.3	0	0.74	158	195	193	0.56	197		12372.6	235.46	223152		1248.74	207
6	120	127	0.00	0.0	0	0.14	156	132	134	0.28	134		6493.9	116.63	125417		656.22	101
7	53	80	0.00	0.0	0	0.00	157	34	40	0.00	37		0.0	0.00	0		0.00	0
8	160	152	0.05	27.1	0	0.45	157	179	178	0.40	179		6994.6	173.57	199870		706.09	170
9	173	160	0.07	32.6	0	0.73	158	195	193	0.50	196		9173.8	204.21	206753		957.01	196
10	109	113	0.03	13.3	0	0.44	154	104	104	0.22	106		6456.6	90.65	23256		390.87	94
11																		
12																		
1																		
2																		
3																		
最　大	178	160	0.13	40.0	0	1.08	158	195	194	0.64	200	0.0	13959.3	256.00	223152	0.00	1504.67	226
最　小	53	80	0.00	0.0	0	0.00	154	34	40	0.00	37	0.0	0.0	0.00	0	0.00	0.00	0
平　均	138	136	0.05	21.0	0	0.51	157	148	148	0.37	150	0.0	7921.5	153.79	142064	0.00	780.51	142
合　計	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	＊　＊	55450.8	1076.52	994446	＊　＊	5463.60	＊　＊